

25 m beskyttelseszone

5 december 2012

Af Arne Lhjungmann Pedersen

Spørgsmål til NaturErhvervsstyrelsen

- Hej
- Vi er kommet lidt på kant med en lodsejer der er omfattet af 25 m beskyttelseszonen omkring vor boring DGU # .
- Vi har sendt vedlagte brev til ejeren af den berørte matrikel.
- Som svar har vi modtaget dette svar:
- *“Til Bestyrelsesformanden for* ,

Vi har modtaget dit brev vedr. respektafstand omkring kildeplads

tilhørende

Vi vil gerne understrege at vores matrikel.

IKKE må opsætte en indhegning på

Vores forpagter har været i dialog med Landbo Syd, som ikke kan bekræfte at Sønderborg Kommune skulle have hjemmel til at kræve en sådan indhegning. Endvidere står der i vejledningen fra Miljøministeriet (Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen) på side 5: 'Der er ikke krav om etablering af et fysisk hegn ved overgangen fra de 25 meter til det resterende landbrugsareal'.

Vi ikke har modtaget nogen henvendelse fra Sønderborg Kommune der overfor os indskærper et krav om indhegning og derfor kan en sådan indhegning selvfølgelig ikke finde sted.

Med venlig hilsen

Svar fra NaturErhvervsstyrelsen

- Til
- Naturstyrelsen kan vejledende oplyse, at der ikke er hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 21b til at kræve etablering af et fysisk hegn ved overgangen fra 25-meter zonen til det resterende jordbrugsareal.
- Det betyder, at kommunen ikke kan påbyde, at der skal ske en indhegning af boringen på baggrund af Miljøbeskyttelseslovens § 21b, men kommunen kan stadig henstille til, at der sker en indhegning. Derudover skal det også oplyses, at der heller ikke er hjemmel i § 21b til at hindre den pågældende lodsejer i at køre i 25-meter zonen.
- Der er dog andre muligheder, der kan benyttes. Som vandforsyning kan I forsøge at opnå en frivillig aftale med den pågældende lodsejer om, at han kører en anden vej, såfremt I er bekymrede for uheld, spild el. lign. Dernæst kan I henstille til den pågældende kommune, at de indgår en frivillig aftale med lodsejeren eller alternativt udsteder et påbud til lodsejeren på baggrund af Miljøbeskyttelseslovens § 24, som led i udlægningen af et boringsnært beskyttelsesområde(BNBO).
- Jeg håber ovenstående svarer på jeres spørgsmål. Såfremt I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer igen.
- Med venlig hilsen

Mikkel Bach Madsen

Jurist

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand

Tlf.: (+45) 72 54 30 00