

1. oktober 2012

Att: Naturklagenævnet, Rentemestervej 8; 2400 København NV

Vedrørende Forslag til indsatsplan for vandværkerne på Nordals. Version maj 2012

Vi ønsker hermed at fremsætte en klage over indholdet i § 4.6.6.

Det fremgår af første afsnit, at vi har en Vandindvindingsaftale på 50.000 m³/år. Det passer ikke, vi har for tiden ingen Vandindvindingsstilladelse lige som de fleste andre vandindvindingselskaber på Nordals. Vi har indsendt en ny ansøgning på 40.000 m³/år den 10. juni 2008. Denne ansøgning er aldrig blevet færdigbehandlet, angiveligt på grund af arbejdet med Indsatsplanerne. Hvorom er, vor oppumpede råvandsmængde ligger under 40.000 m³/år med faldende tendens. Vi formoder, at vandforbruget i vort område vil være faldende på grund af faldende svineavl (på grund af de kommende dyrkningsbegrænsninger), lige som den generelle affolkning af Nordals også rammer os.

Vi kan i øvrigt berette, at vi igennem mange år har indberettet den oppumpede råvandsmængde til den kommunale myndighed.

Af denne grund mener vi, at der *ikke* skal udpeges boringsnære beskyttelsesområder, ud over den allerede gældende 25 m zone for vore to eneste boringer DGU # 162.187 og 162.722, idet vi agter at oppumpe mindre end 40.000 m³/år fra disse boringer, hverken fra hver enkelt eller tilsammen. Vi har forstået reglerne således, at der først skal udpeges boringsnære beskyttelsesområder for en boring, såfremt den oppumpede vandmængde overstiger 50.000 m³/år.

Vi vil derfor gerne have korrigeret figur 4-25 og tabel 4-11 så de er i overensstemmelse med ovenstående regel.

Med venlig hilsen

Formand
Arne Lhjungmann Pedersen
Skovtoften 6
6430 Nordborg
Bestyrelsesformand for Havnbjerg vandforsyningselskab.
Mobil: 26 44 48 08.
Fast net: 88 81 83 83
E-mail: havnbjergvv@gmail.com